

DATE DE LA NOTE (AAAA - MM - JJ)	2023-09-11
--	------------

Applicable à	
X	Maison
X	Petit bâtiment multilogement
X	Grand bâtiment multilogement

OBJET DE LA NOTE

Clarification relative aux dessins d'assemblage Novoclimat

CLARIFICATION

Les coupes de murs proposées sur le site Web [Novoclimat](#) (voir [dessins d'assemblage](#)) sont conçues avec un revêtement de brique et une lame d'air. Si le revêtement de brique est remplacé par un autre revêtement, il est important de recalculer la résistance thermique, car il est possible que le résultat soit inférieur à l'article 2.1.1 des exigences technique Novoclimat. C'est particulièrement le cas avec les finitions de fibrociments et de stucs.

Exemples pour le volet Maison et Petit bâtiment multilogement :

Dessin d'assemblable **MUR-01-1-A** :

- Avec un revêtement de **brique** = Rsi effectif 4.29 (R effectif 24.3) = **conforme**
- Avec un revêtement **fibro-ciment** = Rsi effectif 4.24 (R effectif 24.1) = **conforme**

Dessin d'assemblable **MUR-11-1-A** :

- Avec un revêtement de **brique** = Rsi effectif 4.14 (R effectif 23.5) = **conforme**
- Avec un revêtement **fibro-ciment** = Rsi effectif 4.09 (R effectif 23.2) = **non-conforme**